Челябинская область

Замеры за режимный день 15.06.2011 г.

№	Наименование присоединения	параметры	Время суток, час (время московское)																									Итого за сутки
			0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	
1	ввод №1	U кВ	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	
		IA	124.30	118.90	111.90	111.20	113.70	114.20	117.60	119.90	114.70	123.60	115.70	121.30	57.30	54.50	63.60	57.30	72.90	71.10	67.80	114.10	118.90	126.00	127.80	122.40	126.50	
		Пок.счет A	5669.12	5669.30	5669.52	5669.67	5669.89	5670.01	5670.21	5670.39	5670.56	5670.73	5670.91	5671.08	5671.17	5671.26	5671.36	5671.45	5671.56	5671.68	5671.75	5671.95	5672.13	5672.31	5672.50	5672.68	5672.86	
		Пок.счет R	1491.32	1491.39	1491.46	1491.53	1491.60	1491.68	1491.75	1491.82	1491.89	1491.96	1492.03	1492.10	1492.12	1492.13	1492.15	1492.17	1492.21	1492.24	1492.28	1492.35	1492.42	1492.49	1492.57	1492.65	1492.72	
		P, МВт	1.31	1.30	1.58	1.08	1.58	0.86	1.44	1.30	1.22	1.22	1.30	1.22	0.65	0.65	0.72	0.65	0.79	0.86	0.50	1.44	1.30	1.30	1.37	1.30	1.30	28.24
		Q,МВАр	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.58	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.14	0.07	0.14	0.14	0.29	0.22	0.29	0.50	0.50	0.50	0.58	0.58	0.50	10.59
2	ввод №2	U кВ	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.30	6.30	6.30	6.30	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	
		IA	149.40	151.70	150.10	149.70	154.30	143.30	155.50	154.50	151.70	150.40	157.00	155.20	149.30	157.70	149.00	153.20	139.70	137.30	146.00	137.60	152.40	140.70	148.20	143.60	146.80	
		Пок.счет A	8973.65	8973.86	8974.08	8974.31	8974.57	8974.76	8975.02	8975.25	8975.46	8975.69	8975.92	8976.15	8976.37	8976.60	8976.82	8977.04	8977.26	8977.49	8977.76	8977.91	8978.14	8978.35	8978.58	8978.79	8979.00	
		Пок.счет R	5121.33	5121.40	5121.48	5121.56	5121.63	5121.73	5121.80	5121.88	5121.95	5122.02	5122.10	5122.18	5122.26	5122.34	5122.42	5122.48	5122.55	5122.61	5122.68	5122.73	5122.80	5122.86	5122.93	5122.99	5123.05	
		P, МВт	1.52	1.51	1.58	1.66	1.87	1.37	1.87	1.66	1.51	1.66	1.66	1.66	1.58	1.66	1.58	1.58	1.58	1.66	1.94	1.08	1.66	1.51	1.66	1.51	1.51	40.04
		Q,МВАр	0.50	0.50	0.58	0.58	0.50	0.72	0.50	0.58	0.50	0.50	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.43	0.50	0.43	0.50	0.36	0.50	0.43	0.50	0.43	0.43	12.88
2	фид. №4 транзит	U кВ	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000	
		IA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
		Пок.счет A	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	
		Пок.счет R	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	
		P, МВт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Q,МВАр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	фид. №6 транзит	U кВ	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	
		IA	27.00	27.00	29.00	31.00	29.00	28.00	29.00	29.00	29.00	27.00	29.00	30.00	22.00	21.00	20.00	17.00	30.00	28.00	28.00	30.00	30.00	30.00	29.00	30.00	29.00	
		Пок.счет A	7962.97	7963.13	7963.30	7963.48	7963.64	7963.77	7963.95	7964.11	7964.26	7964.41	7964.56	7964.72	7964.85	7964.98	7965.11	7965.24	7965.40	7965.56	7965.71	7965.86	7966.02	7966.17	7966.34	7966.50	7966.65	
		Пок.счет R	743.62	743.65	743.69	743.74	743.78	743.82	743.86	743.90	743.94	743.97	744.01	744.05	744.07	744.08	744.10	744.11	744.15	744.19	744.23	744.27	744.31	744.36	744.40	744.44	744.48	
		P, МВт	0.77	0.77	0.82	0.86	0.77	0.62	0.86	0.77	0.72	0.72	0.72	0.77	0.62	0.62	0.62	0.62	0.77	0.77	0.72	0.72	0.77	0.72	0.82	0.77	0.72	18.43
		Q,МВАр	0.13	0.14	0.19	0.24	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.14	0.19	0.19	0.10	0.05	0.10	0.05	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.24	0.19	0.19	0.19	4.26
2	фид. №24 транзит	U кВ	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.30	6.30	6.30	6.30	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	
		IA	35.00	40.00	38.00	40.00	39.00	37.00	38.00	39.00	40.00	37.00	38.00	35.00	37.00	38.00	37.00	36.00	39.00	38.00	41.00	38.00	38.00	36.00	35.00	40.00	37.00	
		Пок.счет A	16624.31	16624.62	16625.00	16625.31	16625.77	16625.94	16626.29	16626.61	16626.92	16627.24	16627.56	16627.90	16628.21	16628.54	16628.86	16629.18	16629.51	16629.84	16630.16	16630.47	16630.79	16631.11	16631.46	16631.77	16632.08	
		Пок.счет R	7949.83	7949.90	7949.97	7950.08	7950.15	7950.23	7950.31	7950.39	7950.46	7950.54	7950.62	7950.70	7950.77	7950.86	7950.93	7951.01	7951.10	7951.18	7951.26	7951.33	7951.47	7951.49	7951.58	7951.66	7951.73	
		P, МВт	1.48	1.49	1.82	1.49	2.21	0.82	1.68	1.54	1.49	1.54	1.54	1.63	1.49	1.58	1.54	1.54	1.58	1.58	1.54	1.49	1.54	1.54	1.68	1.49	1.49	38.78
		Q,МВАр	0.34	0.34	0.34	0.53	0.34	0.38	0.38	0.38	0.34	0.38	0.38	0.38	0.34	0.43	0.34	0.38	0.43	0.38	0.38	0.34	0.67	0.10	0.43	0.38	0.34	9.46
3	фид. №26 транзит	U кВ	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.30	6.30	6.30	6.30	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	
		IA																										
		Пок.счет A	1864.29	1864.33	1864.37	1864.42	1864.47	1864.52	1864.56	1864.61	1864.65	1864.69	1864.76	1864.83	1864.87	1864.92	1864.96	1864.97	1864.98	1864.98	1864.98	1864.98	1864.98	1864.99	1864.99	1864.99	1864.99	
		Пок.счет R	3508.74	3508.83	3508.92	3509.04	3509.15	3509.26	3509.36	3509.46	3509.55	3509.64	3509.76	3509.87	3509.97	3510.08	3510.18	3510.21	3510.21	3510.22	3510.22	3510.23	3510.23	3510.24	3510.24	3510.25	3510.25	3510.08
		P, МВт	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.08	0.08	0.05	0.06	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.89
		Q,МВАр	0.11	0.11	0.11	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.13	0.12	0.13	0.12	0.04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	1.92
4	ТСН №1	U кВ	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
		IA	10.00	10.00	12.00	14.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	
		Пок.счет A	3162.65	3162.71	3162.83	3163.00	3163.10	3163.17	3163.25	3163.32	3163.39	3163.46	3163.53	3163.60	3163.67	3163.74	3163.81	3163.88	3163.95	3164.02	3164.09	3164.16	3164.22	3164.29	3164.36	3164.42	3164.49	
		Пок.счет R	3445.32	3445.38	3445.44	3445.50	3445.56	3445.62	3445.68	3445.74	3445.80	3445.86	3445.92	3445.98	3446.04	3446.11	3446.18	3446.24	3446.31	3446.38	3446.43	3446.50	3446.57	3446.63	3446.70	3446.75	3446.82	
		P, МВт	0.02	0.02	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.57
		Q,МВАр	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.47
5	ТСН №2	U кВ	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
		IA	8.00	10.00	12.00	10.00	8.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	
		Пок.счет A	1337.01	1337.05	1337.10	1337.15	1337.20	1337.26	1337.32	1337.37	1337.43	1337.48	1337.53	1337.58	1337.63	1337.68	1337.74	1337.79	1337.84	1337.90	1337.95	1338.00	1338.05	1338.10	1338.16	1338.20	1338.25	
		Пок.счет R	860.00	860.00	860.10	860.10	860.10	860.10	860.10	860.10	860.20	860.20	860.20	860.20	860.20	860.20	860.30	860.30	860.30	860.30	860.30	860.40	860.40	860.40	860.40	860.40	860.50	
		P, МВт	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.38
		Q,МВАр	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15
Итого по НПС акт. МВт			0.56	0.53	0.53	0.39	0.47	0.77	0.76	0.62	0.52	0.61	0.65	0.43	0.11	0.07	0.13	0.10	0.05	0.21	0.23	0.35	0.68	0.58	0.57	0.58	0.64	11.13
Итого по НПС реакт. МВАр			0.45	0.44	0.49	0.19	0.37	0.61	0.33	0.40	0.42	0.39	0.38	0.39	0.19	0.06	0.22	0.13	0.19	0.08	0.23	0.37	0.17	0.61	0.48	0.43	0.46	8.45