Пермский край

Замеры за режимный день 15.06.2011 г.

№	Наименование присоединения	параметры	Время суток, час (время московское)																									Итого за сутки
			0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	
1	ввод №1	U кВ	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	
		IA	124,30	118,90	111,90	111,20	113,70	114,20	117,60	119,90	114,70	123,60	115,70	121,30	57,30	54,50	63,60	57,30	72,90	71,10	67,80	114,10	118,90	126,00	127,80	122,40	126,50	
		Пок.счет A	5669,12	5669,30	5669,52	5669,67	5669,89	5670,01	5670,21	5670,39	5670,56	5670,73	5670,91	5671,08	5671,17	5671,26	5671,36	5671,45	5671,56	5671,68	5671,75	5671,95	5672,13	5672,31	5672,50	5672,68	5672,86	
		Пок.счет R	1491,32	1491,39	1491,46	1491,53	1491,60	1491,68	1491,75	1491,82	1491,89	1491,96	1492,03	1492,10	1492,12	1492,13	1492,15	1492,17	1492,21	1492,24	1492,28	1492,35	1492,42	1492,49	1492,57	1492,65	1492,72	
		P, МВт	1,31	1,30	1,58	1,08	1,58	0,86	1,44	1,30	1,22	1,22	1,30	1,22	0,65	0,65	0,72	0,65	0,79	0,86	0,50	1,44	1,30	1,30	1,37	1,30	1,30	28,24
		Q,МВАр	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,58	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,14	0,07	0,14	0,14	0,29	0,22	0,29	0,50	0,50	0,50	0,58	0,58	0,50	10,59
2	ввод №2	U кВ	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,30	6,30	6,30	6,30	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	
		IA	149,40	151,70	150,10	149,70	154,30	143,30	155,50	154,50	151,70	150,40	157,00	155,20	149,30	157,70	149,00	153,20	139,70	137,30	146,00	137,60	152,40	140,70	148,20	143,60	146,80	
		Пок.счет A	8973,65	8973,86	8974,08	8974,31	8974,57	8974,76	8975,02	8975,25	8975,46	8975,69	8975,92	8976,15	8976,37	8976,60	8976,82	8977,04	8977,26	8977,49	8977,76	8977,91	8978,14	8978,35	8978,58	8978,79	8979,00	
		Пок.счет R	5121,33	5121,40	5121,48	5121,56	5121,63	5121,73	5121,80	5121,88	5121,95	5122,02	5122,10	5122,18	5122,26	5122,34	5122,42	5122,48	5122,55	5122,61	5122,68	5122,73	5122,80	5122,86	5122,93	5122,99	5123,05	
		P, МВт	1,52	1,51	1,58	1,66	1,87	1,37	1,87	1,66	1,51	1,66	1,66	1,66	1,58	1,66	1,58	1,58	1,58	1,66	1,94	1,08	1,66	1,51	1,66	1,51	1,51	40,04
		Q,МВАр	0,50	0,50	0,58	0,58	0,50	0,72	0,50	0,58	0,50	0,50	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,43	0,50	0,43	0,50	0,36	0,50	0,43	0,50	0,43	0,43	12,88
2	фид. №4 транзит	U кВ	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	6,3000	
		IA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		Пок.счет A	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	1,7800	
		Пок.счет R	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	
		P, МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Q,МВАр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	фид. №6 транзит	U кВ	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	
		IA	27,00	27,00	29,00	31,00	29,00	28,00	29,00	29,00	29,00	27,00	29,00	30,00	22,00	21,00	20,00	17,00	30,00	28,00	28,00	30,00	30,00	30,00	29,00	30,00	29,00	
		Пок.счет A	7962,97	7963,13	7963,30	7963,48	7963,64	7963,77	7963,95	7964,11	7964,26	7964,41	7964,56	7964,72	7964,85	7964,98	7965,11	7965,24	7965,40	7965,56	7965,71	7965,86	7966,02	7966,17	7966,34	7966,50	7966,65	
		Пок.счет R	743,62	743,65	743,69	743,74	743,78	743,82	743,86	743,90	743,94	743,97	744,01	744,05	744,07	744,08	744,10	744,11	744,15	744,19	744,23	744,27	744,31	744,36	744,40	744,44	744,48	
		P, МВт	0,77	0,77	0,82	0,86	0,77	0,62	0,86	0,77	0,72	0,72	0,72	0,77	0,62	0,62	0,62	0,62	0,77	0,77	0,72	0,72	0,77	0,72	0,82	0,77	0,72	18,43
		Q,МВАр	0,13	0,14	0,19	0,24	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,14	0,19	0,19	0,10	0,05	0,10	0,05	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,24	0,19	0,19	0,19	4,26
2	фид. №24 транзит	U кВ	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,30	6,30	6,30	6,30	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	
		IA	35,00	40,00	38,00	40,00	39,00	37,00	38,00	39,00	40,00	37,00	38,00	35,00	37,00	38,00	37,00	36,00	39,00	38,00	41,00	38,00	38,00	36,00	35,00	40,00	37,00	
		Пок.счет A	16624,31	16624,62	16625,00	16625,31	16625,77	16625,94	16626,29	16626,61	16626,92	16627,24	16627,56	16627,90	16628,21	16628,54	16628,86	16629,18	16629,51	16629,84	16630,16	16630,47	16630,79	16631,11	16631,46	16631,77	16632,08	
		Пок.счет R	7949,83	7949,90	7949,97	7950,08	7950,15	7950,23	7950,31	7950,39	7950,46	7950,54	7950,62	7950,70	7950,77	7950,86	7950,93	7951,01	7951,10	7951,18	7951,26	7951,33	7951,47	7951,49	7951,58	7951,66	7951,73	
		P, МВт	1,48	1,49	1,82	1,49	2,21	0,82	1,68	1,54	1,49	1,54	1,54	1,63	1,49	1,58	1,54	1,54	1,58	1,58	1,54	1,49	1,54	1,54	1,68	1,49	1,49	38,78
		Q,МВАр	0,34	0,34	0,34	0,53	0,34	0,38	0,38	0,38	0,34	0,38	0,38	0,38	0,34	0,43	0,34	0,38	0,43	0,38	0,38	0,34	0,67	0,10	0,43	0,38	0,34	9,46
3	фид. №26 транзит	U кВ	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,30	6,30	6,30	6,30	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	
		IA																										
		Пок.счет A	1864,29	1864,33	1864,37	1864,42	1864,47	1864,52	1864,56	1864,61	1864,65	1864,69	1864,76	1864,83	1864,87	1864,92	1864,96	1864,97	1864,98	1864,98	1864,98	1864,98	1864,98	1864,99	1864,99	1864,99	1864,99	
		Пок.счет R	3508,74	3508,83	3508,92	3509,04	3509,15	3509,26	3509,36	3509,46	3509,55	3509,64	3509,76	3509,87	3509,97	3510,08	3510,18	3510,21	3510,21	3510,22	3510,22	3510,23	3510,23	3510,24	3510,24	3510,25	3510,25	3510,08
		P, МВт	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,08	0,08	0,05	0,06	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,89
		Q,МВАр	0,11	0,11	0,11	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,14	0,13	0,12	0,13	0,12	0,04	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,92
4	ТСН №1	U кВ	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
		IA	10,00	10,00	12,00	14,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
		Пок.счет A	3162,65	3162,71	3162,83	3163,00	3163,10	3163,17	3163,25	3163,32	3163,39	3163,46	3163,53	3163,60	3163,67	3163,74	3163,81	3163,88	3163,95	3164,02	3164,09	3164,16	3164,22	3164,29	3164,36	3164,42	3164,49	
		Пок.счет R	3445,32	3445,38	3445,44	3445,50	3445,56	3445,62	3445,68	3445,74	3445,80	3445,86	3445,92	3445,98	3446,04	3446,11	3446,18	3446,24	3446,31	3446,38	3446,43	3446,50	3446,57	3446,63	3446,70	3446,75	3446,82	
		P, МВт	0,02	0,02	0,04	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,57
		Q,МВАр	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,47
5	ТСН №2	U кВ	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
		IA	8,00	10,00	12,00	10,00	8,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	9,00	9,00	8,00	9,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	
		Пок.счет A	1337,01	1337,05	1337,10	1337,15	1337,20	1337,26	1337,32	1337,37	1337,43	1337,48	1337,53	1337,58	1337,63	1337,68	1337,74	1337,79	1337,84	1337,90	1337,95	1338,00	1338,05	1338,10	1338,16	1338,20	1338,25	
		Пок.счет R	860,00	860,00	860,10	860,10	860,10	860,10	860,10	860,10	860,20	860,20	860,20	860,20	860,20	860,20	860,30	860,30	860,30	860,30	860,30	860,40	860,40	860,40	860,40	860,40	860,50	
		P, МВт	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,38
		Q,МВАр	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
Итого по НПС акт. МВт			0,56	0,53	0,53	0,39	0,47	0,77	0,76	0,62	0,52	0,61	0,65	0,43	0,11	0,07	0,13	0,10	0,05	0,21	0,23	0,35	0,68	0,58	0,57	0,58	0,64	11,13
Итого по НПС реакт. МВАр			0,45	0,44	0,49	0,19	0,37	0,61	0,33	0,40	0,42	0,39	0,38	0,39	0,19	0,06	0,22	0,13	0,19	0,08	0,23	0,37	0,17	0,61	0,48	0,43	0,46	8,45