Замеры за режимный день 20.06.2012 - Иркутская область (НПС Кимильтей)

№	Наименование присоединения	параметры	Время суток, час (время московское)																							Итого за сутки
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	ЗРУ-6кВ яч№3. Ввод №1	U кВ	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,5	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
		Пок.счет A	4688,40	4688,40	4688,40	4688,40	4688,40	4688,40	4688,40	4688,40	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	4688,50	0,10
		Пок.счет R	505,60	505,60	505,60	505,60	505,60	505,60	505,60	505,60	505,60	505,60	505,60	505,60	505,70	505,70	505,70	505,70	505,70	505,70	505,70	505,70	505,70	505,70	505,70	505,70	505,70	0,10
		P, МВт	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,90
		Q,МВАр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ЗРУ-6кВ яч№27. Ввод №2	U кВ	6,5	6,3	6,4	6,3	6,5	6,5	6,5	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
		Пок.счет A	4705,23	4705,23	4705,23	4705,23	4705,23	4705,24	4705,24	4705,24	4705,24	4705,24	4705,24	4705,24	4705,24	4705,25	4705,25	4705,25	4705,25	4705,25	4705,25	4705,25	4705,25	4705,26	4705,26	4705,26	4705,26	0,03
		Пок.счет R	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,97	2145,98	2145,98	2145,98	2145,98	2145,98	2145,98	2145,98	2145,98	2145,98	2145,98	0,01
		P, МВт	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,33
		Q,МВАр	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08
Итого по НПС акт. МВт			0,06	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,08	0,06	0,05	0,08	0,08	0,08	0,09	0,07	0,07	0,07	1,68
Итого по НПС реакт. МВАр			0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,52
В том числе транзит: (если есть)																												
1	ЗРУ-6кВ яч№13.	U кВ	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,5	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
		Пок.счет A	7466,34	7466,36	7466,37	7466,39	7466,41	7466,43	7466,45	7466,47	7466,50	7466,53	7466,55	7466,57	7466,59	7466,61	7466,63	7466,65	7466,67	7466,73	7466,77	7466,79	7466,81	7466,83	7466,85	7466,89	7466,89	0,55
		Пок.счет R	2452,12	2452,12	2452,13	2452,13	2452,14	2452,14	2452,15	2452,16	2452,16	2452,18	2452,18	2452,19	2452,19	2452,20	2452,20	2452,21	2452,21	2452,23	2452,24	2452,25	2452,26	2452,26	2452,27	2452,28	2452,28	0,16
			9,70	8,60	9,30	13,40	12,20	12,10	12,10	16,60	20,90	11,80	11,50	12,00	11,60	12,60	11,30	11,50	37,60	21,20	12,50	12,80	13,60	10,90	24,50	8,30	8,30	
		P, МВт	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,32
			2,50	2,50	2,20	3,60	3,30	3,70	3,80	4,80	6,50	3,40	3,60	3,20	3,60	3,70	3,20	3,20	10,20	7,00	4,20	4,40	4,00	4,90	6,60	2,40	2,40	
		Q,МВАр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04
Итого транзит акт. МВт			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,32
Итого транзиит реакт. МВАр			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00